

Od: Wydział Dokumentacji Energetycznej

Do: Pracownia Projektowa EMDROG
Tomasz Wiese
ul. G. Zapolskiej 14/90
85 - 149 Bydgoszcz

Znak: EOP-9MMD-000261-2018

Toruń, 04.05.2018 roku

Dot.: **uzgodnienia zabezpieczenia istniejącej linii kablowej SN-15 kV w związku z projektowanym wjazdem od strony ul. Wielki Rów na teren zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.**

- warunki przebudowy (usunięcia kolizji) nr R/18/016907 z dnia 28.03.2018 r.
- projektant – Pracownia Projektowa EMDROG, Tomasz Wiese, ul. G. Zapolskiej 14/90, 85 - 149 Bydgoszcz.
- inwestor – MZK w Toruniu Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24/26, 87 - 100 Toruń.

Przekazany przy piśmie z dnia 22.03.2018 r. (wpływ do ENERGA-OPERATOR SA nr EOP-9-007574-2018 z dnia 24.04.2018 roku) plan sytuacyjno-wysokościowy zabezpieczenia istniejącej linii kablowej SN-15 kV typu HAKnFtA 3x120mm² relacji GPZ Toruń Północ – Pięciobaza [SN 1-0004-16] na odcinku [104160003K/1] pomiędzy ST Zajezdnia Autobusowa /obca/ [STA1-1608] a ST Koniuchy 1 [STA1-0518] w związku z projektowanym wjazdem od strony ul. Wielki Rów na teren zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu na terenie dz. nr 284/1, 285/1, 290/3, 420/4, 420/5, 424/1, 424/2, 578/1 obręb 38 w Toruniu obejmujący następujący zakres opracowania:

- ❖ zabezpieczenie istniejącej linii kablowej SN-15 kV typu HAKnFtA 3x120mm² relacji GPZ Toruń Północ – Pięciobaza [SN 1-0004-16] na odcinku [104160003K/1] pomiędzy ST Zajezdnia Autobusowa /obca/ [STA1-1608] a ST Koniuchy 1 [STA1-0518] rurą osłonową dwudzielną typu A 160PS o dł. 12 m, pod względem zgodności z warunkami przebudowy (usunięcia kolizji) sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu **pod względem technicznym uzgadniamy bez uwag.**

Warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest dostarczenie podpisanej umowy do warunków przebudowy (usunięcia kolizji) nr R/18/016907 z dnia 28.03.2018 r.

Uzgodnienie ważne jest 2 lata.

Uzgodnieniu podlegają urządzenia do granicy zarządu stron.

Załączniki:

1. Plan sytuacyjno - wysokościowy rys. nr 2.0. w skali 1:500 – egz. 1

Informacja dodatkowa:

- Czas wyłączenia – 1x5 godz.

K/O: 91MZE, 9MZI, 9MMD-aa,

Kontakt:
Henryk Strzelecki
T: (56) 470 6231
F: 194

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu
Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Janusz Chwałisz